

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - MATERA  
AREA IRRIGAZIONE  
SEZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE IRRIGUE

.....  
Fornitura di giunti multidiametro occorrenti per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue  
consortili. Esercizio irriguo 2023  
.....

DISCIPLINARE DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

Matera, li 06/02/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Francesco SCARANO



Visto:  
IL DIRIGENTE AREA IRRIGAZIONE  
Dr. Francesco POTENZA



**DISCIPLINARE**  
**PER LA FORNITURA DI GIUNTI MULTIDIAMETRO ED ACCESSORI**

**1. PREMESSA**

La fornitura di cui al presente disciplinare, la cui normativa di riferimento è la UNI, dovrà in ogni modo essere accompagnata sia dal documento comprovante la certificazione del "sistema di qualità" della Ditta produttrice, basato sulle norme vigenti ed in ottemperanza alle normative Europee in via d'emanazione, che la certificazione specifica comprovante le caratteristiche tecniche rilasciata da un Istituto terzo indipendente appositamente qualificato.

L'importo complessivo stimato della presente fornitura, base d'offerta è di € 91.070,00 (novantunomilasettanta/00) oltre IVA.

Il Consorzio, entro i limiti di spesa stabiliti con la presente fornitura e nei limiti delle somme rinvenienti dalle economie di gara, si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordini dei materiali oggetto del presente ordine, agli stessi prezzi, patti e condizioni, che l'Operatore Economico sarà obbligato a fornire.

Lo stesso contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Consortile, senza che la ditta possa pretendere nulla qualora la fornitura ordinata non venga consegnata nei modi e nei tempi richiesti.

**2. CONSEGNA DEL MATERIALE**

La fornitura dovrà essere consegnata franco magazzino consortile presso la diga di S. Giuliano (Matera) secondo le richieste che saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con apposito Ordine di Servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ordinazione. Resta fissata una penale per il ritardo della consegna delle apparecchiature pari ad un importo dello 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo.

Ciascun ordine di consegna non sarà comunque inferiore al 20% del valore del contratto di fornitura.

**3. PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà, previa verifica e certificazione di regolarità della fornitura e buona consegna della stessa, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura da emettersi a fornitura eseguita. In caso di mancato pagamento saranno corrisposti interessi moratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**4. CONTROVERSIE**

Per la definizione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. L'unico foro competente è quello di Matera.

**5. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE**

I giunti universali multi diametro, oggetto della presente fornitura, devono garantire il perfetto collegamento fra tubi in pressione di diametro diverso in ghisa, acciaio, PVC ed altri materiali, dovranno avere corpo in metallo, o altro materiale, con resistenza minima PN16 (idoneità per il trasporto di acqua di irrigazione). Sono compresi guarnizione in EPDM conforme alla norma UNI EN 681-1, tiranti, dadi e rondelle in acciaio zincato. Il giunto deve permettere la deviazione angolare del tubo fino ad un massimo di 3° senza comprometterne la tenuta idraulica. Il produttore deve fornire dichiarazione di conformità al D.M. 174/2004.

La larghezza del corpo (in metallo o altro materiale) deve essere di dimensione minima di 240 mm. per i giunti compresi fra gli articoli con il "range" Dn 106-130 e Dn 500-540 della tabella di seguito riportata.

La larghezza del corpo (in metallo o altro materiale) deve essere di dimensione minima di 280 mm. per i giunti compresi fra gli articoli con il range "Dn 500-540 e Dn 910-950" della tabella di seguito riportata.

Si chiarisce che il corpo dei giunti, in oggetto, il cui diametro nominale è superiore a 600 mm (dn 600-640) dovrà essere realizzato in acciaio o in PEAD (si esclude la ghisa), sempre con resistenza minima PN16.

Il giunto universale multi diametro deve avere il diametro esterno nel range indicato nella tabella di seguito riportata che sarà funzionale e parte integrante dello schema di offerta.

Il proponente, unitamente alla scheda d'offerta, dovrà inviare una scheda tecnica descrittiva dei prodotti offerti.

<b>GIUNTI MULTIDIAMETRO PN 16</b>			
materiale richiesto in gara			
Diametri (range)	Giunti multidiametro	Prezzo	Importo totale
	n°	€/cad	€
range min. 106 mm- max 130 mm	15		
range min. 130 mm- max 155 mm	-		
range min. 133 mm- max 157 mm	25		
range min. 150 mm- max 170 mm	-		
range min. 153 mm- max 175 mm	-		
range min. 151 mm- max 181 mm	-		
range min. 156 mm- max 184 mm	-		
range min. 166 mm- max 183 mm	-		
range min. 182 mm- max 210 mm	-		
range min. 183 mm- max 207 mm	-		
range min. 198 mm- max 228 mm	10		
range min. 207 mm- max 225 mm	-		
range min. 217 mm- max 236 mm	-		
range min. 222 mm- max 250 mm	-		
range min. 242 mm- max 268 mm	-		
range min. 245 mm- max 270 mm	-		
range min. 263 mm- max 284 mm	-		
range min. 280 mm- max 306 mm	-		
range min. 304 mm- max 326 mm	-		
range min. 313 mm- max 335 mm	10		
range min. 322 mm- max 340 mm	-		
range min. 324 mm- max 350 mm	10		
range min. 332 mm- max 355 mm	10		
range min. 351 mm- max 378 mm	-		
range min. 358 mm- max 386 mm	-		
range min. 385 mm- max 410 mm	20		
range min. 395 mm- max 430 mm	10		
range min. 406 mm- max 435 mm	-		
range min. 410 mm- max 438 mm	20		
range min. 420 mm- max 455 mm	-		
range min. 425 mm- max 459 mm	-		
range min. 430 mm- max 462 mm	20		
range min. 465 mm- max 500 mm	20		
range min. 500 mm- max 540 mm	50		
range min. 530 mm- max 570 mm	-		
range min. 570 mm- max 610 mm	10		
range min. 600 mm- max 640 mm	30		
range min. 680 mm- max 720 mm	-		
range min. 700 mm- max 740 mm	-		
range min. 700 mm- max 745 mm	5		
range min. 730 mm- max 770 mm	-		
range min. 780 mm- max 820 mm	-		

range min. 810 mm- max 850 mm	10		
range min. 890 mm- max 930 mm	-		
range min. 910 mm- max 950 mm	-		
range min. 940 mm- max 980 mm	-		
range min. 1000 mm- max 1040 mm	-		
TOTALE	275		